



## 7. Wykonawstwo :

- Przed rozpoczęciem robót przedstawić wykonawcy pisemną zgodę:
  - Właścicieli działki nr ..... oraz zarządcy drogi na wejście w teren w celu wykonania przyłączy wod.-kan. wraz z włączeniem do sieci.
- Wykonawca przyłączy wod.-kan. powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i sieci sanitarnych i być zarejestrowanym w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa
- Prace związane z wykonaniem przyłączy należy prowadzić pod nadzorem Tar-Wod. Sp. z o.o. Włączenie do czynnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykona Tar-Wod. Sp. z o.o. po podpisaniu przez inwestora **umowy przyłączeniowej**.
- Materiały i urządzenia użyte do wykonania przyłączy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r Nr 89 poz. 414) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10 poz. 48)
- Przyłącze należy wykonać z rur ciśnieniowych PN 1,0 MPa (dopuszczalne materiały do wykonania sieci i przyłącza PVC, PE, PP) w wykopie poniżej warstwy przemarzania gruntu tj. na głębokości 1,60 m. Na przyłączy zaraz za włączeniem należy zamontować zasuwę z miękkim uszczelnieniem.
- Trasę przyłącza należy oznakować taśmą znacznikową w kolorze biało – niebieskim z wkładką aluminiową.
- Wykonane przyłącze wodociągowe należy zakończyć wodomierzem, który będzie służył do opomiarowania poboru wody. Wodomierz wraz z zaworami odcinającymi należy zamontować w możliwie najmniejszej odległości od przejścia przyłącza przez ścianę budynku w pomieszczeniu suchym, oświetlonym oraz łatwo dostępnym dla celów konserwacji, remontu i odczytu lub w studzience wodomierzowej. **Wodomierz należy zamontować w pozycji poziomej w konsoli wodomierzowej**.
- Za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji należy zainstalować zawór antyskażeniowy wg PN-EN 1717: 2003
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC.
- Wykonawca winien udzielić na wykonane przyłącze gwarancji na okres minimum trzech lat.

## 8. Warunkiem dostawy wody lub odbioru ścieków i przejęciem przyłącza do użytkowania przez Tar-Wod. Sp. z o.o. jest :

- Zgłoszenie do Tar-Wod. Sp. z o.o. przed zasypaniem przyłącza z wyprzedzeniem 3 dni potrzeby dokonania odbioru przyłączy lub sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
- Sprawdzenie przez Tar-Wod. Sp. z o.o. zgodności wykonania robót z dokumentacją.
- Wykonanie dezynfekcji i inwentaryzacji przyłącza lub sieci wodociągowo-kanalizacyjnej staraniem i na koszt inwestora oraz dostarczenie dokumentów z tym związanych do Tar-Wod. Sp. z o.o.
- Dostarczenie protokołów z próby szczelności dla przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z PN-92/B-10735.
- Spisanie protokołów odbioru przy udziale inwestora i wykonawcy.
- Podpisanie umowy na dostarczenie wody i odbiór ścieków

Do chwili zawarcia UMOWY przyłącze lub sieć pozostaje zamknięte, zaplombowane lub zakorkowane.

## 9. Niniejsze warunki techniczne zasilania wydaje się na okres jednego roku do czasu opracowania dokumentacji projektowej. Aktualizacja warunków nie będzie powodować wnoszenia przez inwestora dodatkowej opłaty.

10. Wydający warunki techniczne nie ponosi odpowiedzialności za rzędne geodezyjne urządzeń struktury sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i średnic w podkładach geodezyjnych.

11. Samowolne manipulowanie urządzeniami sieci rozdzielczej jest zabronione.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x TTI a/a