

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym
na dostawę 2 transformatorów mocy – olejowych 15,75 / 0,42 kV

Tarnobrzeg, dn. 9 sierpnia 2007 r.

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnobrzegu
z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg;

Telefon: (015) 823 22 95; Fax: (015) 823 31 24;

E-mail: pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczony będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: <http://www.wodociagi.tarnobrzeg.pl>

1. Oznaczenie zamówienia: KZM-08-07
2. Opis przedmiotu zamówienia:
 - 2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. transformatorów olejowych, 3-fazowych o napięciu 15,75 / 0,42 kV i mocy 630 kVA każdy
 - 2.2. Transformatory muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2006, spełniające warunki dopuszczenia do pracy w elektroenergetycznych stacjach transformatorowych.
3. Wymagania i parametry techniczne:
 - 3.1. Moc: 630 kVA
 - 3.2. Przekładnia: 15,75 / 0,42 kV
 - 3.3. Regulacja napięcia: $\pm 3 \times 2,5 \%$
 - 3.4. Uzwojenia miedziane
 - 3.5. Grupa połączeń: Dyn5
4. Wartości gwarantowane:
 - 4.1. Napięcie zwarcia: 6 %
 - 4.2. Max. straty jałowe: 870 W
 - 4.3. Max. straty obciążeniowe: 7000 W
5. Transformatory powinny być w wykonaniu hermetycznym tzn. bez konserwatora i poduszki powietrznej pod pokrywą. Każdą transformatora winna być wypełniona całkowicie olejem transformatorowym i szczelnie zamknięta. Zmiany objętości oleju podczas pracy transformatora winny być przejmowane przez elastyczne ścianki faliste obudowy.
6. Każdy z transformatorów winien być wyposażony w:

- 6.1. izolatory GN z iskiernikami,
- 6.2. izolatory DN z zaciskami,
- 6.3. zawór spustowy,
- 6.4. przełącznik zaczepów,
- 6.5. olejowskaz,
- 6.6. wlew oleju,
- 6.7. zawór przeciążeniowy,
- 6.8. podwozie z przestawnymi kółkami,
- 6.9. uchwyty do podnoszenia,
- 6.10. tabliczkę znamionową.
7. Transformatory winny posiadać trwałe zabezpieczenie antykorozyjne odporne na działanie warunków atmosferycznych i oleju transformatorowego.
8. Dostawca transformatorów winien udzielić minimum 36 miesięcznej gwarancji na urządzenia.
9. Oznaczenie:
 - 9.1. wg CPV:3117200-2 „Transformatory napięciowe”
 - 9.2. wg PKWiU: 31.10.43-50.19 „Transformatory mocy wyjściowej, gdzie indziej niesklasyfikowane, o mocy > 500 kVA, ale ≤ 1600 kVA, pozostałe”
10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
11. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
12. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 - 12.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Pożądany termin realizacji zamówienia: 1 rok od daty podpisania umowy
 - 12.2. spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
13. Kryteria oceny ofert:
 - 13.1. cena: waga 100%
14. Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert
15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.
16. Termin składania ofert: 20 sierpnia 2007 roku godz. 10⁰⁰.
17. Termin publicznego otwarcia ofert: 20 sierpnia 2007 roku godz. 10³⁰.
18. Miejsce otwarcia ofert: Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1.
19. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Wojciech Lipiec - tel: (015) 82-32-295 w. 32.